+SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģ. Nr. 40003951628

Iepirkuma
„Stacionāra „Gaiļezers" operāciju bloka ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkalpošana"
RAKUS 2017/05M

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS LĒMUMS

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Komisijas sēdes protokola Nr. 5 pielikums

Rīgā, 2017. gada 23. martā

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2017/05M

Iepirkuma priekšmets: Stacionāra „Gaiļezers" operāciju bloka ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkalpošana, atbilstoši tehniskajai specifikācijai

CPV kods: 50730000-1.

Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 28.02.2017.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:	R. Ošenieks, Tehniskais direktors.
Komisijas locekļi:	A. Pēkalis, Informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras daļas vadītājs; P. Harlamovs, Tehniskā atbalsta daļas tehniskais vadītājs; I. Krūmiņa, Iepirkumu un līgumu daļas vadītāja.
Sekretāre:	J. Bičikova, Iepirkumu un līgumu daļas iepirkumu speciāliste.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 2017. gada 12. janvāra valdes lēmumu Nr. V1/01-01/16/41.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas nebūs likvidēts.

2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.
3. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. Pretendentam ir jābūt licencētam darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
5. Pretendenta speciālistam ir jābūt sertificētam darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
6. Pretendentam jābūt ne mazāk kā viens speciālists, kas specializējies ražotāja „REGIN" vadības bloku instalācijās.
7. Pretendentam darba dienās jānodrošina vismaz vienu darbinieku, kas uzraudzīs ventilācijas sistēmu, pastāvīgi atrodoties stacionārā "Gaiļezers", vai jānodrošina diennakts attālināta iekārtu parametru uzraudzību un reakciju vismaz 2 stundu laikā. Brīvdienās un svētku dienās jānodrošina reakcijas laiku uz izsaukumiem 4 stundu laikā.
8. Pretendentam jānodrošina, ka maināmie filtri būs skenēti (pārbaudīti).
9. Pretendentam ir jābūt vismaz 3 gadu pieredzei (2014., 2015. un 2016.), pēc tehniskajā specifikācija līdzīga apjoma un satura, pakalpojumu sniegšanā ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskas apkalpošanas un remonta jomā.

<u>Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritērijs</u>

- Vērtēšana notiek secīgi septiņos posmos:
  - ✓ piedāvājumu noformējuma pārbaude;
  - ✓ pretendentu pārbaude Elektronisko iepirkumu sistēmā par atbilstību Publisko iepirkuma likuma 8.^{2} panta piektās daļas 2. punkta prasībām, konstatējot nodokļu nomaksas stāvokli uz iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā dienu;
  - ✓ pretendentu un piedāvājumu atbilstības atlases prasībām pārbaude;
  - ✓ tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;
  - ✓ finanšu piedāvājumu pārbaude;
  - ✓ piedāvājuma ar viszemāko cenu izvēle;
  - ✓ pretendenta atbilstības pārbaude Publiskā iepirkuma likuma 8.^{2} panta piektajai daļai.
- Pretendenti, kuri ir izturējuši iepriekšējā posma vērtēšanu, piedalās nākamā posma vērtēšanā.
- Komisija izslēdz pretendentu no tālākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no septiņiem vērtēšanas posmiem gadījumos, ja:
  - ✓ pretendents neatbilst Instrukcijā norādītajiem atlases kritērijiem (Instrukcijas 5.1.- 5.9. punkts);
  - ✓ pretendents norādījis nepatiesas ziņas;
  - ✓ pretendents nav sniedzis ziņas par atbilstību minētajiem kritērijiem (nav iesniedzis visus 5. punktā norādītos dokumentus vai prasīto informāciju);
  - ✓ pretendents nav norādījis visas izmaksas;
  - ✓ pretendenta piedāvājums neatbilst normatīvajos aktos un Instrukcijā norādītajām prasībām;
  - ✓ pretendenta piedāvājums ir ar nepamatoti zemu cenu.
  - ✓ Komisijai ir tiesības pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, kā arī pieprasīt informāciju no kompetentām valsts iestādēm.

Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no Instrukcijas un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.03.2017., plkst. 13:00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: stacionārā "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 2, Rīgā, 1. stāvā, 115. kabinetā, Iepirkumu un līgumu daļas sēžu zālē, 15.03.2017., plkst. 13:00.

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:

Nr. p.k.	Pretendents	Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN
1	2	3
1.	**SIA „Certus"**	**38 948. 00**
2.	**SIA „Inženiercentrs komforts"**	**34 944. 00**
3.	**SIA „Tehline"**	**38 543. 52**
4.	**SIA „Termex"**	**41 637. 44**
5.	**SIA „REMCE"**	**115 173. 18**
6.	**SIA „Caverion Latvia"**	**37 393. 54**

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:

SIA „Inženiercentrs komforts" ar līgumcenu 34 944. 00 EUR bez PVN.

Noraidītie un noraidīšanas iemesls:

Pretendents SIA „REMCE" ir iesniedzis piedāvājumu, kura piedāvātā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.^{2} panta 1. punktā noteiktās līgumcenas robežas (ja publiskas piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar *4 000 euro* vai lielāka, bet mazāka par *42 000 euro*).

Komisijas locekļi: R. Ošenieks

A. Pēkalis

P. Harlamovs

I. Krūmiņa

Sekretāre: J. Bičikova