INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU

Saspiestā gaisa BOGE S10 divu kompresoru un līnijas filtru apkopes darbi stacionārā "Gaiļezers"

Darbu Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums:
Veikt saspiestā gaisa kompresoru BOGE S10 un līniju filtru apkopi atbilstoši nostrādāto stundu grafika pēc ražotāja norādēm.

BOGE S10 – 9000 stundas;

BOGE S10 – 16000 stundas;

2x filtru līnijas – 1 gads;

Rezerves daļām ir jābūt oriģinālām un atbilstošām kompresoram. Kompresora apkopi drīkst veikt tikai ražotāja grupas sertificēts servisa darbu pārstāvis. Darbus veikt atbilstoši cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti jāveic objekta apsekošana, lai novērtētu darbu apjomu.
Darbu uzsākšana nekavējoties, izpildes termiņš 1 nedēļa.