

Pāļu un pamatu plātnes (35 t) plāns

M 1:100



Pāļu un pamatu plātnes (35 t) stiegrojuma plāns

M 1:100




Materiālu specifikācija pamatu plātnei (35t)

Marka	Nosaukums	Garums, mm	Skaits, gab.	Kopējais apjoms, m^3	Kopējā masa, kg	Piezīmes
	Saliekamie dzelzsbetona pāļi 0.2x0.2m L=5m	-	8			Nestspēja N=100 kN
ASP1	Aptveres stiegra (pamatiem) Ø10 B500B	1045	44		28,37	
ASP1a	- " -	1020	72		45,31	
	Stiegra Ø12 B500B	350	64		19.89	
	Stiegra Ø12 B500B	644 t.m			571.87	
	Betons C30/37; XC2; XD2; XF3			11.43		
	Betons C12/15			3.26		
	Blietētas šķembas (frakcija 0-40 mm)			4.89		
	Ģeotekstils TYPAR SF 32			32.66 m^2		


Sadales punktu izvietojums (35 t)

M 1:100




Mezgls "A"

M 1:16




Mezgls "B"

M 1:16



Principāls pamatu plātnes šķēlums 1 - 1

M 1:16



PIEZĪMES:

1. Par relatīvo augstuma atzīmi 0.000 pieņemts projektējamā augstuma atzime +8.860.
2. Visus izmērus ar * precizēt būvniecības laikā.
3. Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un pasūtītājs, un jāpārtrauc darbi.
4. Rasējumus nedrīkst mērīt, jālasa rakstītos izmērus.
5. Reģžogus betonēt no C30/37 XC2 klases betona.
6. Transformatoru novietojumu dabā un piesaistes skatīt ELT daļā.
7. Uzstādiet transformatoru uz 2 cm biezas cementa-smilšu javas.
8. Visi materiāli ir norādīti kā fizikālās un mehāniskās īpašības, un tos var aizstāt ar citiem, vienojoties ar projektētāju.

KODS CODE	IZMAINAS REVISION	IZPILDĪJA MADE BY	PARAKSTS SIGNATURE	DATUMS DATE
0	-			-

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS
INITIATOR OF CONSTRUCTION / CLIENT

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģ. Nr. 40003951628
Rīga, Hipokrāta iela 2, LV-1079

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS
DESIGNER OF THE PROJECT

DAINA EL SIA
Būvkomersanta reģ. Nr. 3308-R
Ūnijas iela 8 k-6, Rīga, Latvija, LV-1084
tel (+371) 67332064, info@daina-el.lv
www.daina-el.lv

BŪVPROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS
DESIGNER OF THE PROJECT PART

SIA "Būvinženieru konstruktoru birojs"
Reģistrācijas Nr.40103402982
Būvkomersanta reģist. Nr. 8987-R
Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1026

OBJEKTS
OBJECT
Jauna elektroapgādes pieslēguma izveide stacionāra "Gaiļezers" Operāciju blokam, Hipokrāta ielā 2, Rīgā

BŪVPROJEKTA DAĻA
DESIGN PART
BK / Būvkonstrukcijas

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADITĀJS
HEAD OF DESIGN PART
Aldis Grasmanis
Sert.Nr. 3-01610
17.11.2023

INŽENIERIS
ENGINEER
Oleksii Dytiuk
17.11.2023

RASĒJUMA NOSAUKUMS
DRAWING TITLE
Pāļu un pamatu plātnes plāns/stiegrojuma plāns. Sadales punktu izvietojums. Principāls pamatu plātnes šķēlums 1-1. Mezgls "A"/"B".

PASŪTĪJUMA NR. ORD. NO.	STADIJA STAGE	MĒROGS SCALE	IZMAIŅA REVISION
2023-038	BP	-	0

RASĒJUMA NR.
DRAWING NO.
2023-038-BK-002-01

DATUMS
DATE
17.11.2023

© ŠĪS BŪVPROJEKTA DAĻAS DOKUMENTĀCIJA NAV IZMANTOJAMA CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "DAINA EL".